

关于紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司组织的

清水泵设备招标的澄清公告

各投标单位：

我司组织的于 2017 年 03 月 29 日在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区和平路 130 号农业银行 5 楼会议室开标的清水泵招标（招标编号为：ZJKY-HRB-HZ20170329）的相关内容澄清如下：

- 1、招标文件中“运行方式：变频调速”，要求配置变频电机（0~50Hz）。
- 2、泵和叶轮材质要求为铸钢。
- 3、泵密封方式为机械密封。

给各投标单位造成的不便敬请谅解！

紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司

2017-3-21

