

关于紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司 闭式冷却塔招标的澄清公告

各投标单位：

现将招标编号为 ZJKY-HRB-HZ20170519 黑龙江紫金铜业有限公司闭式冷却塔设备招标采购项目相关内容澄清如下：

- 1、闭式冷却塔壳体材质为不锈钢 304（厚度 2mm）。
- 2、设备不需要 PLC，只需传出信号。
- 3、设备循环水泵不需要卖方提供，喷淋泵由卖方自行选择品牌。
- 4、设备图纸必须经设计院确认。
- 5、卖方只负责设备本体安装（供货范围内）。
- 6、闭式冷却塔均为混流高效性。

由此造成的不便请各单位谅解！

紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司

2017年5月6日

