

紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司

澄清函

各投标单位：

我司为黑龙江紫金铜业组织邀请招标的一体化生活水净化处理设备\一体化生产水净化设备\化学水处理招标采购项目 ZJKY-HRB-HZ20170608 的相关内容澄清如下

1、化学水处理站设备明确脱盐水泵参数：共 4 台（其中 2 台 $Q=35\text{m}^3/\text{hH}=45\text{m}$ ，2 台 $Q=40\text{m}^3/\text{hH}=45\text{m}$ ）；

2、化学水处理站设备浓水箱材质：采用对盐水耐腐蚀性的材料，如考虑碳钢衬橡胶、环氧树脂玻璃钢等材质。

给各投标单位造成的不便深感抱歉！

紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司

2017年5月27日

