

关于紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司 余热锅炉热水循环泵招标的澄清公告

各投标单位：

现将招标编号为 ZJKY-HRB-HZ20170612 黑龙江紫金铜业有限公司余热锅炉热水循环泵设备招标采购项目相关内容澄清如下：

- 1、泵体原装进口，产地要求欧、美、日。
- 2、设备所配备测温装置，仅提供测温一次元件。
- 3、取消机械密封处配备测温装置（Pt100 热电阻）。
- 4、压力表安装位置，由投标方根据泵体结构自行设计。

由此造成的不便请各单位谅解！

紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司

2017年6月2日

