

关于紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司招标

事故柴油发电机组设备澄清公告

致：事故柴油发电机组各投标单位：

我司招标编号为 ZJKY-HRB-HZ20170729 事故柴油发电机组设备招标采购项目相关内容澄清如下：

1、柴油发动机品牌要求变更为：原装进口 MTU 或同等档次品牌；发电机品牌要求变更为：原装进口斯坦福或同等档次品牌；断路器品牌要求变更为：ABB (VD4) 或同等档次品牌；

2、技术部分评分方法变更为：

	技术评审指标	权重占比	评分标准
技术部分 60分	系统配置	33分	1、发动机 5分 品牌响应标书、容量选型 3-5分，选型达不到标书要求 0分(视为技术不合格)； 2、发电机 6分 品牌响应标书、容量选型 4-6分，选型达不到标书要求 0分(视为技术不合格)； 3、控制系统 5分 品牌响应标书、配置齐全 3-5分，选型达不到标书要求 0分(视为技术不合格)； 4、中压断路器 4分 品牌响应标书、容量选型 3-4分，选型达不到标书要求 0分(视为技术不合格)； 5、蓄电池：3分 德国阳光：3分，英国柯伽姆/法国帅德福 2分； 6、系统其它配置：10分 响应标书 5分，优于标书 6-10分；
	性能参数	10分	优于标书 7-10分；低于标书 0分（废标）；响应标书 6
	系统整体设计	5分	为提高机组稳定性，每项优化措施 1分，满分 5分；



	企业的制造能力、装备水平和检测能力	7分	1、企业的制造能力、装备水平：1-4分； 2、检测能力1-3分；
	业绩	5分	1450KW以上业绩每项1分，满分5分；

3、机组噪声要求更改为：（额定负载工作时）距机厂房外1M处： $\leq 85\text{db}$ ；

4、投标单位必须具有供货配置要求品牌发动机制造商中国指定OEM授权证书（投标现场须提供原件及复印件并加盖公章）；

5、供货范围内设备布置、10KV一次图等由投标方设计优化，在中标后和买方设计院对接；

6、日用油箱有效容积 1M^3 。油箱要求：配置独立油箱带有油位计，当燃油箱油位低于规定值时，应可以自动启动电动供油泵从储油间给燃油箱加油，达到规定值时停止加油并显示。供油泵不在本次招标供货范围内，防爆油泵启动箱在供货范围内。

7、商务评分方法变更为：

	商务评审指标	分值	评分标准
商务分 40分	投标报价	35	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为35分。报价得分=（评标基准价/投标报价） $\times 35$ 。
	付款方式	5	1、完全响应招标文件付款方式5分； 2、付款要求预付30%以内，剩余到货后按照进度付款的得3分； 3、付款要求预付款+发货款在60%以内，剩余到货后按照相应进度付款的得1分； 4、其余付款方式不得分。

由此造成的不便请各单位谅解，感谢工作配合与支持

紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司

2017年7月13日

