

高压柜招标项目补充公告

本公告为黑龙江紫金铜业高低压柜招标项目（招标编号：ZJKY-HRB-HZ20170922）的补充公告。

1、原标书中第 1.12 条，投标保证金接收账号更改为如下账号。

名称：紫金矿业物流有限公司。

银行账号：9090530020010000032137。

开户行：福建上杭农村商业银行股份有限公司龙岩支行闽西交易城分理处。

行号：314405094580。

2、原标书技术文件中的真空断路器品牌统一指定为 ABB（VD4）极柱固封式，采用其他品牌前来投标的单位将作废标处理；

3、熔炼电力室应急系统以及动力综合办公楼应急系统需要配置单独的弧光保护主机，安装在进线柜内；

4 本次招标中（熔炼、电解、制酸、制氧、磨浮、动力）电力室主母排规格统一为：TMY-100*8 铜母线排；

5、110kv 总降 10KV 配电室母线桥按设计要求为两套，主母排为：~~矩形铜排母线 4000A；图纸中高压柜主母线绝缘铜管母线 4000A。~~改为矩形铜排母线 4000A；

6、110kv 总降 10KV 配电室采用过电压保护器，按元器件配置表中过电压保护器配置要求选型；

7、因本次 10kv 开关柜涉及 3 个设计院出图，在 110kv 总降与制氧站图纸中未标明配置（弧光保护系统、智能操显、无线测温、消弧消谐、小电流接地、多功能表架等）均与熔炼、电解等 5 个电力室等同；